

Re: Gladsaxe - Skjoldborg Allé, Kantstenshøjde

Man, 04. jan 2016 22:57

Fra: jens.r.rahr@mail.tele.dk
Til: Henrik Sode Kofoed <HSKO@cowi.dk>
Cc: pev @ kamco . dk <pev@kamco.dk>, Preben Petersen <PBP@kamco.dk>, A066052_Mail <A066052_Mail@cowi.com>
Referencer: 1

det skal herved bekræftes fra Hannedals vejforening
Mvh Jens

----- Original meddelelse -----

Fra: Henrik Sode Kofoed <HSKO@cowi.dk>
Til: jens.r.rahr@mail.tele.dk <jens.r.rahr@mail.tele.dk>, pev@kamco.dk <pev@kamco.dk>, Preben Petersen <PBP@kamco.dk>
Cc: A066052_Mail <A066052_Mail@cowi.com>
Dato: Man, 04. jan 2016 13:36
Emne: Gladsaxe - Skjoldborg Allé, Kantstenshøjde

Hej Jens, Poul-Erik, Preben,

Som aftalt på dagens vejsyn, på Skjoldborg Allé, fremsendes hermed aftalegrundlag til bekræftelse:

Lysningshøjden på kantstenene er aftalt til at blive 8 cm, som udgangspunkt i forhold til den stedlige asfalt i kørebanen.

Lysningsmålet tilstræbes ikke at overstige 8 cm men variationer vil forekomme.

Kamco udfører sætningen af kantstene bedst muligt i tilstræbte lige linjer som dog følger kørebanens kurver.

Overkørsler/indkørsler hæves ikke men rettes hvis de er blevet ødelagte i forbindelse med arbejdet.

Kantstenene rampes ned for at lave en blød overgang til overkørsler/indkørsler.

Der afsluttes med lergrus.

Med venlig hilsen / Best regards

Henrik Kofoed
Specialist
Energy

COWI
COWI A/S (DK)
Parallevej 2
DK-2800 Kongens Lyngby
Denmark

[LinkedIn](#) [Facebook](#) [Twitter](#)

Print only if necessary

From: jens.r.rahr@mail.tele.dk [mailto:jens.r.rahr@mail.tele.dk]
Sent: Monday, January 04, 2016 11:08 PM
To: jens.r.rahr@mail.tele.dk
Cc: Henrik Sode Kofoed <HSKO@cowi.dk>; pev @ kamco . dk <pev@kamco.dk>; Preben Petersen <PBP@kamco.dk>; A066052_Mail <A066052_Mail@cowi.com>
Subject: Re: Gladsaxe - Skjoldborg Allé, Kantstenshøjde

Hej Henrik

Jeg overså lige din formulering, som kan misforstås af det som aftalt, idet jeg mener at vi blev enige om at lysningen skal være 8 cm ifht vejhøjde af det endelige.

MVH Jens

----- Original meddelelse -----

Fra: jens.r.rahr@mail.tele.dk
Til: Henrik Sode Kofoed <HSKO@cowi.dk>
Cc: pev @ kamco . dk <pev@kamco.dk>, Preben Petersen <PBP@kamco.dk>, A066052_Mail <A066052_Mail@cowi.com>
Dato: Man, 04. jan 2016 22:57
Emne: Re: Gladsaxe - Skjoldborg Allé, Kantstenshøjde

det skal herved bekræftes fra Hannedals vejforening
Mvh Jens

----- Original meddelelse -----

Fra: Henrik Sode Kofoed <HSKO@cowi.dk>
Til: jens.r.rahr@mail.tele.dk <jens.r.rahr@mail.tele.dk>, pev@kamco.dk <pev@kamco.dk>, Preben Petersen <PBP@kamco.dk>
Cc: A066052_Mail <A066052_Mail@cowi.com>
Dato: Man, 04. jan 2016 13:36
Emne: Gladsaxe - Skjoldborg Allé, Kantstenshøjde

Hej Jens, Poul-Erik, Preben,

Som aftalt på dagens vejsyn, på Skjoldborg Allé, fremsendes hermed aftalegrundlag til bekræftelse:

Lysningshøjden på kantstenene er aftalt til at blive 8 cm, som udgangspunkt i forhold til den stedlige asfalt i kørebanen.

Lysningsmålet tilstræbes ikke at overstige 8 cm men variationer vil forekomme.

Re: RE: Gladsaxe - Skjoldborg Allé, Kantstenshøjde

Tir, 05. jan 2016 09:38

Fra: jens.r.rahr@mail.tele.dk
Til: Henrik Sode Kofoed <HSKO@cowi.dk>
Cc: pev @ kamco . dk <pev@kamco.dk>, Preben Petersen <PBP@kamco.dk>, A066052_Mail <A066052_Mail@cowi.com>
Referencer: 1,2,3,4

Hej Henrik

det er helt ok

hilsen Jens

----- Original meddelelse -----

Fra: Henrik Sode Kofoed <HSKO@cowi.dk>
Til: jens.r.rahr@mail.tele.dk <jens.r.rahr@mail.tele.dk>
Cc: pev @ kamco . dk <pev@kamco.dk>, Preben Petersen <PBP@kamco.dk>, A066052_Mail <A066052_Mail@cowi.com>
Dato: Tir, 05. jan 2016 08:50
Emne: RE: Gladsaxe - Skjoldborg Allé, Kantstenshøjde

Hej Jens,

Ja det aftalt. Det betyder at hvis der sætningsskader som skal rettes vil lysningshøjden midlertidigt blive højere.

Hvad angår slidlaget så må I tage stilling til det når det skal udlægges. Her skal I vælge om I ønsker at give køb på Lysningshøjden og dermed samlet få tykkere asfalt, eller om I ønsker at der laves en tilslutningsfræsning.

Med venlig hilsen / Best regards

Henrik Kofoed

Specialist
Energy

COWI

COWI A/S (DK)
Parallevej 2
DK-2800 Kongens Lyngby
Denmark

Direct: +45 56 40 12 18
Phone: +45 56 40 00 00

Mobile: +45 24 94 09 92

Email: hsko@cowi.dk

Sip: hsko@cowi.com

Website: www.cowi.dk / www.cowi.com